

# Výstražné fólie



## 610 – výstražná fólie kolem výkopu

**Rozměry:** červeno bílá bez potisku 80 mm x 100, 250, 300 m;  
s potiskem „ZÁKAZ VSTUPU“ 80 mm x 100, 250, 300, 500 m;  
žluto černá bez potisku 80 mm x 100 m, 75 mm x 250 m

## 611 – červená s potiskem blesk

**Rozměry:** 220 mm x 20, 50, 100, 250 m; 300 mm x 100 m; 330 mm x 50, 100, 250 m

## 612 – žlutá s potiskem „POZOR PLYN“

**Rozměry:** 220 mm x 20, 100 m; 300 mm x 100 m; 330 mm x 250 m; 500 mm x 100 m

## 613 – modrá bez potisku a s potiskem „POZOR VODA“

**Rozměry:** bez potisku 220 mm x 250 m; 300 mm x 100 m; 330 mm x 250 m;  
s potiskem 220 mm x 20, 100 m; 300 mm x 100 m; 330 mm x 250 m

## 614 – bílá s potiskem „POZOR VODA“

**Rozměry:** bez potisku 300 mm x 100 m; s potiskem 300 mm x 100 m

## 615 – oranžová

**Rozměry:** 220 mm x 250 m, 300 mm x 100 m

## 616 – zelená

**Rozměry:** 300 mm x 100, 250 m

## 617 – hnědá bez potisku a s potiskem „KANALIZACE“

**Rozměry:** bez potisku 300 mm x 100 m s potiskem 300 mm x 100 m

## 619 – šedá s potiskem „KANALIZACE“

**Rozměry:** 300 mm x 100, 250 m

### Poznámka:

Standardně jsou folie v návínu 100 m, pokud není uvedeno jinak.

Na vyžádání je možné vyrobit i jiné šíře a návíny s potiskem či bez, při min. odběru 10 000 m.



## Barevné rozlišení výstražných fólií dle ČSN 73 6006

Barva	Vedení technického vybavení
Oranžová	Sdělovací kabely
Červená	Silnoproudé kabely
Modrá	Železniční zabezpečovací a sdělovací kabely
Bílá	Vodovodní potrubí
Žlutá	Plynové potrubí
Zelená	Teplovodní a horkovodní rozvody
Hnědá	Dálkovody hořlavých kapalin
Černá	Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
Šedá	Potrubí stok a kanalizačních přípojek

## Rozměry výstražné fólie

Šířka výstražné fólie nesmí být menší než 50 mm a má být s přesahem na obě strany od vnějších okrajů chráněného vedení technického vybavení.

## Hloubka uložení výstražné fólie

Výstražné fólie se pokládají nejméně 200 mm nad vrcholem vedení technického vybavení při dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné fólie pod povrchem terénu je 200 mm.

## Mechanické vlastnosti a odolnost výstražné fólie

Mechanické vlastnosti výstražné fólie musí vyhovovat podmínkám uvedeným v ČSN EN 12613.

### POZNÁMKA

Barevné provedení výstražné fólie lze doplnit vhodným nápisem, např. vodovod, kanalizace, nebo symbolem, např. pro silnoproudé kabely symbolem blesku.

Pokud je vedení technického vybavení opatřeno ochrannou vrstvou (povlakem) nebo chráničkou, má barva jejího vnějšího povrchu odpovídat barvě příslušné výstražné fólie; v případě plynovodů a silnoproudých kabelů je to nezbytné.